

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУК ДК им. М. Горького  
Михайлова Т. Е.  
« 29 » декабря 2017 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска  
«Дворец культуры имени М. Горького» (МБУК ДК им. М. Горького)  
N 7

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *учреждение культуры*

1.2. Адрес объекта: *630075 г. Новосибирск ул. Богдана Хмельницкого, 40*

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание, 3 этажа – 7 427, 0 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 13 459 кв. м

1.4. Год постройки здания 1957 год, последнего капитального ремонта: 1988 год. *Памятник архитектуры. Категория охраны — региональная, постановление администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. №54*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет сведений, капитального \_ нет сведений.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - **Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец культуры имени М. Горького», МБУК ДК им. М. Горького**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *630075 г. Новосибирск ул. Богдана Хмельницкого, 40*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **630099, Новосибирск, Красный проспект 34, к. 528**

**(383) 227-41-08, тел./факс (383)227-42-41, адрес в интернете <http://novo-sibirsk.ru/dep/culture/>**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): основное – **культура**.

2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность, направленная на создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения в виде организации деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества, кружковой работы, секций, подготовки и проведении концертов, народных гуляний, массовых представлений, театрализованных праздников,

развлекательных программ, организация выездного культурного обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, организация содержательного досуга населения и иных мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с выездом на другие объекты.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (да, нет)

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 600-765 чел.,
- вместимость 765 чел.,
- пропускная способность 80 чел./час

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «ДК им. Горького»

Трамвай 11

Автобус 13,14,24,27,28,34,42,64,97,106,399

Маршрутные такси 8,30,34,73

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 32 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 1 мин.,

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; ДУ - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; ВНД - временно недоступно: доступность не организована.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДУ-И (К,О), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О,Г,У)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Объект признан недоступным для инвалидов категорий К,С,Г, условно доступным инвалидам категории О,У.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия: установить указатели, направляющие к центральному входу; внести в регламент обслуживания соответствующие положения по оказанию инвалидам ситуационной помощи, в том числе сопровождение инвалидов с нарушениями зрения; на сайте учреждения, на входе разместить информацию с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь посетителям из числа МГН; общий восстановительный ремонт лестниц и всех парковых террас со стороны боковых (северо-восточного и юго-западного) фасадов; на путях от эвакуационных выходов из здания на боковых ступенях организовать съезд для инвалидных колясок, монтаж опорных поручней; информационный знак «Стоянка для инвалидов» дополнительно оснастить табличкой с информацией с телефоном специалиста, оказывающего ситуационную помощь
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить поручни на лестнице входа, оснастить лестничный марш, входную площадку противоскользящим покрытием (либо провести обработку противоскользящим составом), рельефным (тактильным) покрытием, нанести контрастную маркировку краев ступеней; привести пандус к нормативным требованиям: рекомендуется установить опорные поручни по ширине не более 100 см, установить противоскользящее покрытие; понизить пороги входных дверей (целесообразно в комплексе с ремонтом входной площадки); понизить пороги дверей (целесообразно в комплексе с ремонтом входной площадки); отрегулировать тяжесть открывания дверей с использованием, например, доводчиков в соответствии с нормативами; нанести контрастную маркировку стеклянных дверей в соответствии с нормативами
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: перепад высот на лестнице холла 1 этажа привести в соответствие с нормативами - смонтировать пандус, поручни; в начале и конце лестничного марша смонтировать тактильное предупреждающее покрытие, выделить контрастом края ступеней; технические решения по расширению коридоров цокольного этажа невозможны, отработать регламент по сопровождению инвалидов со стороны персонала; установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничных маршей; нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени,

		отработать регламент по сопровождению инвалидов со стороны персонала (работы целесообразны в комплексе ремонтных работ всех путей движения); общий ремонт коридоров цокольного этажа; отработать регламент по сопровождению инвалидов со стороны персонала, при необходимости оказывать помощь оснастить эвакуационные выходы ( в особенности, на расположенных вблизи концертного зала) , в том числе на улице, съездами для колясок (возможно мобильными устройствами), там, где технически это возможно; расширить дверные проемы, демонтировать пороги, там, где это технически возможно; обучить правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: организовать зону для занятий музыкой, рисованием, танцами с учетом особенностей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в имеющихся помещениях первого этажа (выделение класса с возможностью расширения дверных проемов, демонтажа порогов и др.); для других категорий инвалидов организация более комфортного пространства возможно в имеющихся помещениях, в том числе на этажах выше первого за счет более удобной расстановки оборудования и оказания помощи со стороны персонала; общий ремонт концертного зала; выделить места в зале для инвалидов (в том числе передвигающихся на инвалидных колясках) из расчета не менее 5 % мест для инвалидов, в том числе 0,75 % (но не менее одного места) для инвалидов на креслах-колясках; целесообразно выделение мест для инвалидов на креслах-колясках в партере, рассредоточив в различных зонах, размещая их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но не более трех в одном месте; перед сценой в первом ряду следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица; зоны зрительских мест, ступени оснастить подсветкой или фотолюминесцентной маркировкой; выделить места для инвалидов с нарушениями слуха ближе к источникам звука не более 3 м от источника звука (в перспективе оснастить зал индукционной системой для таких зрителей); оснастить лестницу на сцену опорными поручнями; при наличии учащихся с инвалидностью организовать занятия в спортивных помещениях цокольного этажа за счет разработки специальных адаптированных учебных программ (включая индивидуальные занятия), использование адаптированного оборудования и др.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования: обустройство доступного санузла в зоне первого этажа в соответствии с нормативами, в том числе доступного для посетителей на колясках; обустройство доступной душевой комнаты в соответствии с нормативами, общий ремонт, оснащение оборудованием.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, приобретение оборудования; оснащение залов ассистивным оборудованием (индукционные системы)
7	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные

\* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ - согласно Плану мероприятий «дорожная карта» Муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Дворец культуры имени М. Горького»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – частичная доступность для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: органы строительного надзора, органы охраны объектов культурного наследия

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата –

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: Акта обследования №1 от "29 декабря" 2017 г.

Руководитель рабочей группы: главный инженер МБУК ДК им. М. Горького Калашников А.Д.

Члены комиссии:

- начальник технического отдела МБУК ДК им. М. Горького – Русских М.А.

- начальник хозяйственного отдела МБУК ДК им. М. Горького – Замалетдинова Г.Н.

- представитель НРООИК ЦНЖ «Финист» - Львутина Ю.Э.

- заместитель директора МКУ «ГЦТН и РМТБМУСКСиМП» Барский Н.Г.

Согласовано:

Председатель Совета НРООИК ЦНЖ «Финист» - Семенко В.Л.

